



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Ficha técnica : UNIDAD TIPO MANEJADORA DE 5 TONELADAS O 60,000 BTU PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS ,ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS-DIGEMAPS ✓

Levantamiento realizado por: ING.JHONNY FERNANDEZ

Materiales, incluido, instalación y garantía ✓

Solicitado por: LA DIRECCION DE GENERAL DE DIGEMAP

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCION FOTOS

01	UNIDAD MANEJADORA DE 5 TONELADAS ,O 60,000, BTU, Eficiencia: 18 SEER .PARA R-22 ✓		
-----------	--	--	--


Ing. Jhonny Fernandez
Enc. Unidad de Mantenimiento


REVISADO
DIGEMAPS
Unidad Administrativa



República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO :

Descripción:

ACONDICIONADORES DE AIRE

- Capacidad: 36,000 BTU ✓
- Tipo: Split ✓
- Con instalación, materiales incluidos ✓
- (1) Año de garantía incluida ✓
- Voltaje: 220 Voltio ✓
- Freon: 410 60HZ ✓
- Cantidad: 02 ✓





MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

**Ficha técnica del Acondicionador de la Dirección Administrativa y Financiera
de Digemaps**

10/10/2018

Materiales: UNIDADES SPLIT 36,000 BTU

Con instalación y materiales incluidos

Solicitado por: Ing. Jhonny Darío Fernández

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCION FOTOS

CANTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	FOTOS
2	UNIDADES DE SPLIT INVERTER	Capacidad: 2, DE 36,000, BTU Tipo: SPLIT Voltaje: 220 VOLTIO FREON: 410 60 HZ	


Ing. Jhonny Fernández
Enc. Unidad de Mantenimiento

Ficha técnica del Acondicionador de Aire del Vigilancia Sanitaria-Digemaps

Materiales: Split Invert 18,000 BTU ✓

Con instalación y materiales incluidos, y 1 Año de Garantía Incluida

Solicitado por: Ing. Johnny Darío Fernández

CANTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	FOTOS
01	Unidad Split Invertir de 18,000 BTU ✓ :FREON:410a	Capacidad: 18,000 BTU Tipo: Solo frío ✓ Voltaje: 220 v Eficiencia 18	



Ing. Johnny Darío Fernández
Enc. Unidad de Mantenimiento